

平成27年度一般廃棄物処理施設維持管理記録【最終処分場】

対象期間:平成27年4月1日～平成28年3月31日

施設名:滝上町クリーンセンター(廃棄物最終処分場)

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計(t)
粗大ごみ	1.00	0.95	1.20	1.00	0.80	1.20	1.71	0.98	0.73	0.15	0.26	1.30	11.28
その他(火災ごみ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他(覆土)	2.50	5.0	5.00	7.00	4.00	5.00	9.00	9.00	3.00	3.00	2.00	5.00	59.50
その他(焼却灰)	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	3.50	5.95	6.20	8.00	4.80	6.20	10.71	9.98	3.73	3.15	2.26	6.30	70.78

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

別紙のとおり

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)

別紙のとおり

施設の点検

周辺施設						
点検日	平成27年度4月	平成27年度5月	平成27年度6月	平成27年度7月	平成27年度8月	平成27年度9月
異常の有無	無	無	無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容						

周辺施設						
点検日	平成27年10月	平成27年11月	平成27年12月	平成28年1月	平成28年2月	平成28年3月
異常の有無	無	無	無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容						

平成27年度水質検査の状況(月1回測定)

試料名	地下水No. 1		地下水No. 2		放流水				
	塩化物イオン	電気伝導率	塩化物イオン	電気伝導率	pH	BOD	COD	SS	大腸菌
単位	mg/L	mS/m	mg/L	mS/m	—	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
4月30日	4.9	13.0	5.4	13.0	8.3	0.8	5.0	4.0	0.0
5月29日	5.4	12.0	6.3	15.0	7.2	0.5	0.5	0.8	0.0
6月30日	5.1	12.0	6.1	15.0	7.0	1.0	1.5	1.9	0.0
7月31日	5.4	12.0	5.7	13.0	7.1	0.7	0.6	0.5	0.0
8月27日	5.9	12.0	6.0	12.0	7.4	0.8	1.5	0.9	0.0
9月30日	5.5	12.0	29.0	25.0	7.4	1.4	3.6	2.9	0.0
10月30日	4.8	16.0	3.0	11.0	8.0	0.5	9.5	0.5	0.0
11月30日	4.8	15.0	4.5	12.0	7.7	0.5	9.9	0.6	0.0
12月29日	4.8	15.0	4.9	11.0	7.9	0.5	10.0	0.5	0.0
1月29日	5.0	13.0	2.4	7.2	8.0	0.5	7.5	0.5	0.0
2月29日	4.9	13.0	4.7	14.0	8.3	0.5	9.1	0.5	0.0
3月30日	4.7	14.0	6.6	15.0	7.9	1.2	9.1	0.8	0.0
年平均	5.1	13.3	7.1	13.6	7.7	0.7	5.7	1.2	0.0
<p>備考</p> <p>定量下限値 : BOD 0.5mg/L : COD 0.5mg/L : S S 1mg/L</p>									